

Kędzierzyn-Koźle, dnia 13 czerwca 2018 r.

Nr nadany przez Zamawiającego: 24/2018

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
z dnia 12.06.2018r.

Zapytanie nr 1

Czy jest możliwość zabudowy pomp obiegowych c.o. w pomieszczeniu węzła na poziomie zero, a nie tak jak są zamontowane na poziomie minus jeden. Przy zastosowaniu pomp z serii TPE 2000 jest możliwość zdecydowanie uproszczenia układu sterownia pompami i całego układu węzła. Pompy posiadają nową elektronikę podobną do pomp Magna3. Obecnie produkowane pompy są pompami cichymi i przy zastosowaniu łączników amortyzujących i odpowiednim doborze pomp nie będą generować dźwięków, które mogą przeszkadzać mieszkańcom budynku.

Odpowiedź nr 1

Pompy należy zamontować zgodnie z wytycznymi na poziomie -1, natomiast falowniki na poziomie 0.

Zapytanie nr 2

Jeżeli na pierwsze pytania będzie decyzja pozytywna, czy można zrezygnować z wykonywanych prac budowlanych (zabezpieczenie sufitu) i wykonanie oświetlenia na poziomie minus jeden węzła.

Odpowiedź nr 2

Wykonawca nie może zrezygnować z wykonywanych prac budowlanych (zabezpieczenie sufitu) i wykonanie oświetlenia na poziomie -1.

Komisja przetargowa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PREZES ZARZĄDU
Jolanta Gądek - Rypel