

Kędzierzyn-Koźle, dnia 25 czerwca 2018r.

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH,  
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE I  
WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA**

Działając na podstawie:

- ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 38 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą KC,
  - Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 02.01 2018 r,
  - SIWZ,
- zawiadamiam, że w prowadzonym przez:

**Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.**ul. Stalmacha 18  
47-220 Kędzierzyn – Koźle

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 24/2018 na:

**„Modernizacja węzła ciepłego grupowego ul. Lompy 4, moc 2,7 MW”**

1. Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej oferty nr 3, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Energoterm” Sp. z o.o. Region Górnośląski ul. Wesoła 23, 40-627 Katowice na kwotę 436 650,00 zł brutto i z gwarancją na materiały automatykę węzła i pompy – 38 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz zgodnie z kryterium oceny, uzyskała najwyższą ocenę punktową, tj. 98,40pkt.

Ocena wg kryteriów.

$K1 = 428\,885,00 \text{ zł} / 436\,650,00 \text{ zł} \times 100 \text{ pkt} = 98,22 \text{ pkt}$

$K2 = 100 \text{ pkt}$

$Q = K1 \times 90\% + K2 \times 10\% = 98,40.$

2. W postępowaniu przetargowym oferty złożyli również:

| Nr oferty | Wykonawca                                                                    | Cena w zł  | Gwarancja na automatykę węzłów i pompy | Wyniki           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------|
| 1         | Metrolog Sp. z o.o.<br>ul. Kościuszki 97<br>64-700 Czarnków                  | 478 214,16 | 50 miesięcy                            | oferta odrzucona |
| 2         | Elektrotermex Sp. z o.o.<br>ul. Bohaterów Westerplatte 5<br>07-410 Ostrołęka | 316 110,00 | 38 miesięcy                            | oferta odrzucona |
| 4         | GEBWELL Sp. z o.o.                                                           | 428 885,00 | 36 miesięcy                            | 95,00 pkt.       |

|  |                                      |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
|  | ul. Gdyńska 84<br>80-209 Chwaszczyno |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|

3. Zamawiający odrzucił ofertę nr 1.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zaproponowana przez Wykonawcę cena przewyższała kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający odrzucił ofertę nr 2.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Oferta została odrzucona na podstawie pkt. XXIII. 1 a) - oferta nie spełnia warunków wymaganych przez Zamawiającego zawartych w SIWZ.

W załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt.

Wytyczne dla automatyki węzła – sterownik – Zamawiający założył, że sterownik musi posiadać wbudowany interfejs Ethernet do komunikacji i wbudowany web-serwer.

Wykonawca zaproponował sterownik, który nie posiadał tych funkcji i podtrzymał swoją ofertę w wyjaśnieniach.

Komisja przetargowa:

1. ....
2. ....
3. *Pecny* .....
4. *Kuczyński* .....
5. *Kosa* .....
6. *Pietryk* .....
7. *Nojman* .....

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

*Jolanta Gądek - Rypel*